

माथिल्लो दरौदी- बि साना जलविद्युत आयोजना निर्माण तथा संचालन गर्ने सिलसिलामा

प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE) अध्ययनका लागि रायसुझाव दिने सम्बन्धमा

सार्वजनिक सूचना

गोरखा जिल्लाको अजिरकोट गाउँपालिका वडा नं १ र सुलीकोट गाउँपालिका वडा नं २ भई बग्ने दरौदी खोलाबाट ८.३ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो दरौदी- बि साना जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिनेछ ।

भैगोलिक अवस्थिति :

८४°४३'४५" पूर्व देशान्तर देखी ८४°४४'३०" पूर्व देशान्तर

२८°१३'२४" उत्तरी अक्षांश देखी २८°१५'००" उत्तरी अक्षांश

यस आयोजनाको हेडवर्क्स weir को लम्बाई ८ मी. र उचाई २.९ मी. हुनेछ भने (२६×३.६×४.३) मी. को बालुवा थिग्याउने पोखरी र १.४ मी. व्यासको ६७.० मी. लामो हेडरेस पाइप र २.५ मी. व्यासको २४६६ मी. लामो हेडरेस टनेल मार्फत् अजिरकोट गाउँपालिका र सुलीकोट गाउँपालिकाको दरौदी खोलाको बाँया किनारमा ३८.५×१५.०×१९ मी. साइजको सतही विद्युतगृहमा खसालि ८.३ मेगावाट विद्युत निकालिनेछ । यसमा सर्ज ट्याकको व्यास ४ मी. हुनेछ भने पेनस्टक पाइपको लम्बाई ४०६.५ मी. र व्यास १.२० मी. व्यास तथा ७५.०० मी. लामो टेलरेस नहर मार्फत् पुन दरौदी खोलामा नै मिसाइनेछ । यस आयोजनाको हेडवर्क्स गोरखा जिल्लाको अजिरकोट गाउँपालिका वडा नं १ र सुलीकोट गाउँपालिका वडा नं २ रहनेछन् भने सम्पूर्ण संरचनाहरु पनि गोरखा जिल्लाको अजिरकोट गाउँपालिका र सुलीकोट गाउँपालिका भित्रै पर्नेछ । यहाँबाट उत्पादन हुने विद्युत शक्ति ३० कि.मि. लामो १३२ के.भी. प्रसारण लाइन मार्फत् नेपाल विद्युत प्राधिकरणको गोरखा जिल्लाको मार्की सबस्टेशनमा जोडिनेछ ।

प्रस्तावको नाम: माथिल्लो दरौदी- बि साना जलविद्युत आयोजना

प्रस्तावकको नाम : श्री कालिका कन्स्ट्रक्सन प्रा. लि.

प्रस्ताव कार्यान्वयन हुने स्थान : गोरखा जिल्लाको अजिरकोट गाउँपालिका वडा नं १ र सुलीकोट गाउँपालिका वडा नं २

वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ को अनुसुचि १ मा पर्ने प्रस्तावित माथिल्लो दरौदी- बि साना जलविद्युत आयोजना को प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE) अध्ययनको सिलसिलामा आयोजना प्रभावित क्षेत्रको १. भौतिक प्रणाली, २. साँस्कृतिक प्रणाली, ३. जैविक प्रणाली, ४. आर्थिक तथा सामाजिक प्रणाली, ५. मानवीय क्रियाकलाप, यिनका अवयवहरुको अन्तरक्रिया तथा अन्तरसम्बन्धमा के कस्तो प्रभाव पर्दछ भन्ने बारेमा सम्बन्धित सवालहरुका बारेमा प्रस्ताव कार्यान्वयन हुने क्षेत्रका सरोकारवाला व्यक्ति वा संस्थाको राय सुझाव लिनुपर्ने भएकोले सोही नियमावलीको नियम ७ अनुसार यो सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएको छ । उक्त प्रस्ताव कार्यान्वयनबाट प्रभाव पर्न सक्ने गाउँपालिका तथा त्यस क्षेत्रका विद्यालय, अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी तथा सरोकारवाला व्यक्ति वा संस्थाले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ (पन्ध्र) दिनभित्र निम्न ठेगानामा आइपुग्ने गरी रायसुझाव उपलब्ध गराइदिनुहुन अनुरोध गरिन्छ ।

राय सुझाव पठाउन सकिने ठेगाना :

प्रस्तावक :

कालिका कन्स्ट्रक्सन प्रा. लि.,

बालुवाटार, काठमाडौं, नेपाल

फोन नं : ०१-४४३९९५२/४४३९९५३

Email: info@kalikagroup.com

परामर्शदाता:

Environmental Services Nepal Pvt. Ltd. (ESN)

सेन्ट्रल बिजनेस पार्क, दोस्रो तल्ला, थापाथली,

पोष्ट बक्स नं ११६०५, काठमाडौं,

फोन: ९७७-०१४१०९६९५

E-mail: info@esn.com.np



माथिल्लो दरौदी- सि साना जलविद्युत आयोजना निर्माण तथा संचालन गर्ने सिलसिलामा

प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE) अध्ययनका लागि रायसुझाव दिने सम्बन्धमा

सार्वजनिक सूचना

गोरखा जिल्लाको अजिरकोट गाउँपालिका वडा नं १ र सुलीकोट गाउँपालिका वडा नं २ भई बग्ने दरौदी खोलाबाट ९.८२ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो दरौदी- सि साना जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिनेछ ।

भैगोलिक अवस्थिती :

८४°४३'००" पूर्वि देशान्तर देखी ८४°४४'३०" पूर्वि देशान्तर

२८°१५'०१" उत्तरी अक्षांश देखी २८°१६'३०" उत्तरी अक्षांश

यस आयोजनाको हेडवर्क्स weir को लम्बाई १५ मी. र उचाई ६.० मी. हुनेछ भने (४०×४.५×५.८) मी. को बालुवा थिग्याउने पोखरी र १.१ मी. व्यासको १४८ मी. लामो हेडरेस पाइप र २.५ मी. व्यासको २२९१ मी. लामो हेडरेस टनेल मार्फत् अजिरकोट गाउँपालिका र सुलीकोट गाउँपालिकाको दरौदी खोलाको बाँया किनारमा २४.५×११.६×१४ मी. साइजको सतही विद्युतगृहमा खसालि ९.८२ मेगावाट विद्युत निकालिनेछ । यसमा सर्ज साप्टको व्यास ४ मी. हुनेछ भने पेनस्टक पाइपको लम्बाई ४६६ मी. र व्यास १.० मी. व्यास हुनेछ । यस आयोजनाको हेडवर्क्स गोरखा जिल्लाको अजिरकोट गाउँपालिका वडा नं १ र सुलीकोट गाउँपालिका वडा नं २ रहनेछन् भने सम्पूर्ण संरचनाहरु पनि गोरखा जिल्लाको अजिरकोट गाउँपालिका र सुलीकोट गाउँपालिका भित्रै पर्नेछ । यहाँबाट उत्पादन हुने विद्युत शक्ति ३५ कि.मि. लामो १३२ के.भी. प्रसारण लाइन मार्फत् नेपाल विद्युत प्राधिकरणको गोरखा जिल्लाको मार्की सबस्टेशनमा जोडिनेछ ।

प्रस्तावको नाम: माथिल्लो दरौदी- सि साना जलविद्युत आयोजना

प्रस्तावकको नाम : श्री कालिका कन्स्ट्रक्सन प्रा. लि.

प्रस्ताव कार्यान्वयन हुने स्थान : गोरखा जिल्लाको अजिरकोट गाउँपालिका वडा नं १ र सुलीकोट गाउँपालिका वडा नं २

वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ को अनुसूचि १ मा पर्ने प्रस्तावित माथिल्लो दरौदी- सि साना जलविद्युत आयोजना को प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE) अध्ययनको सिलसिलामा आयोजना प्रभावित क्षेत्रको १. भौतिक प्रणाली, २. साँस्कृतिक प्रणाली, ३. जैविक प्रणाली, ४.आर्थिक तथा सामाजिक प्रणाली, ५. मानवीय क्रियाकलाप, यिनका अवयवहरुको अन्तरक्रिया तथा अन्तरसम्बन्धमा के कस्तो प्रभाव पर्दछ भन्ने बारेमा सम्बन्धित सवालहरुका बारेमा प्रस्ताव कार्यान्वयन हुने क्षेत्रका सरोकारवाला व्यक्ति वा संस्थाको राय सुझाव लिनुपर्ने भएकोले सोही नियमावलीको नियम ७ अनुसार यो सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएको छ । उक्त प्रस्ताव कार्यान्वयनबाट प्रभाव पर्न सक्ने गाउँपालिका तथा त्यस क्षेत्रका विद्यालय, अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी तथा सरोकारवाला व्यक्ति वा संस्थाले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ (पन्ध्र) दिनभित्र निम्न ठेगानामा आइपुग्ने गरी रायसुझाव उपलब्ध गराइदिनुहुन अनुरोध गरिन्छ ।

राय सुझाव पठाउन सकिने ठेगाना :

प्रस्तावक :

कालिका कन्स्ट्रक्सन प्रा. लि.,

बालुवाटार, काठमाडौं, नेपाल

फोन न : ०१-४४३९१५२/४४३९१५३

Email:info@kalikagroup.com



परामर्शदाता:

Environmental Services Nepal Pvt. Ltd. (ESN)

सेन्ट्रल बिजनेस पार्क, दोस्रो तल्ला, थापाथली,

पोष्ट बक्स नं ११६०५, काठमाडौं,

फोन: ९७७-०१-४१०९६९५

E-mail:info@esn.com.np